

Relatório de Avaliação Técnica de Medidor

DATA DE EXECUÇÃO

17/09/2025

RATM N°. 1.354.685

TOI N° 1817681	Data TOI 25/08/25	TIPO CLIENTE GRUPO B	N°. CLIENTE 59.874.405	ÓRGÃO TOI MARACANAU
CLIENTE MICHELE RODRIGUES DE MELO				CLASSE RES-1
ENDEREÇO TR MIGUEL ALVES 00300 AP 202 BL 02 - MARACANAU				

DADOS DO MEDIDOR

FABRICANTE ELETRA	MODELO CRONOS 6021-NG	LEITURA(S) 0 13035 0 0	Kwhd Kwh Kw Kvarh	N° FABRICANTE 19209166	N° COELCE 11032143
TIPO ELETRONICO	N° DE FASE MONOFASICO	CLASSE EXATIDÃO(%) 1,00	Kd - Registro Wh/1 Volta do Disco		
U - TENSÃO ELÉTRICA (VOLT) 240 VOLTS	CORRENTE NOMINAL - MAX (Ampere) 15 - 100	FMM 1	Ke - Registro Wh/1 pulso 1		
MEDIDOR PADRÃO DE SERVIÇO		N° DO LACRE DA SACOLA 510.249			

Medidor padrão de energia elétrica - Eletronico - ELETRONICO Fabricante - NANSEN Classe de exatidão - 0,04 Condições ambientais: Temperatura - 23.00 C°	ESTATICO Mod.- PRECISION	MEDIDOR PADRÃO DE REFERÊNCIA Medidor padrão de energia elétrica - ROTATIVO Fabricante - RADIAN Classe Exatidão - 0,02 N° Série - 3719947 Umidade Relativa - 50 %
---	---	--

Referencia Documental: Portaria Inmetro N°. 285/2008 e Portaria Inmetro 587/2012

ENSAIO DE EXATIDÃO					ERRO MÉDIO PONDERADO		MARCHA EM VAZIO
CN - 0,17 (%)	CI - 0,49 (%)	CP - 0,21 (%)			0,23 (%)	NORMAL	
CN - Carga Nominal			CI - Carga Indutiva		CP - Carga Pequena		
ESTADO DO(S) SELO(S) NORMAL					FÓRMULA ER = (3CN + 6CP + CI)/10		
INSPEÇÃO GERAL Anomalias(s) Encontradas(s) - Descrição: CARCAÇA - VIOLADO(A) SELAGEM - NORMAL					ENSAIO DO REGISTRADOR Aprovado		

Observações:

- SELO(S) DA TAMPA DO MEDIDOR NORMAL(AIS). CARCAÇA VIOLADA, COM MARCA DE COLA. LEITURA SENTIDO REVERSO = 2 Kwh. ENSAIO DE EXATIDÃO SENTIDO REVERSO: CN: 0,24 / CI: 0,34/ CP: 0,31 - TODAS AS ANOMALIAS POR INTERVENÇÃO. TAMPA DO BLOCO DE TERMINAIS FALTANDO.

RESULTADO FINAL VIOLADO			
ORÇAMENTO	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	VALOR A PAGAR (R\$)
AFERIÇÃO (R\$) 0,00	0,00	44,43	44,43
SIGNATÁRIO AUTORIZADO ASS.			Data de Emissão 25/09/2025
CHEFE LABORATORIO METROLÓGICO ASS.			Data
CLIENTE OU RESPONSÁVEL ASS.			Data